

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE  
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**ERQUY**

Délégation Départementale des Côtes d'Armor  
Département Santé-environnement

Saint Briec, le 9 avril 2025

**LTM - ERQUY HENANBIHEN PLURIEN**

(0741)

<b>Prélèvement</b>	<b>Type</b>	<b>Code</b>	<b>Nom</b>	<b>Prélevé le :</b>	vendredi 14 mars 2025 à 09h24
<b>Installation</b>	UDI	000383	ERQUY RESEAU BAS (BOURG-PORT)	<b>par :</b>	LABOCEA - GUILLAUME TISSERAND
<b>Point de surveillance</b>	P	0000000685T	LE BOURG	<b>Type visite :</b>	D2
<b>Localisation exacte</b>	SANITAIRE PLAGE			<b>Motif :</b>	CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH
<b>Désinfection</b>	Non				

<b>Mesures in situ :</b>	<b>Résultats</b>	<b>Limites de qualité (1)</b>		<b>Références de qualité (2)</b>	
		<b>inférieure</b>	<b>supérieure</b>	<b>inférieure</b>	<b>supérieure</b>
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	10,3 °C				25,00

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse : D2MTX (Code SISE : 00235834)	Dossier : 250310027159011	<b>Limites de qualité (1)</b>		<b>Références de qualité (2)</b>	
		<b>inférieure</b>	<b>supérieure</b>	<b>inférieure</b>	<b>supérieure</b>
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>	<b>Résultats</b>				
Cuivre	0,005 mg/L		2,00		1,00
Nickel	2,5 µg/L		20,00		
Plomb	<1 µg/L		10,00		
<b>PARAMETRES COMPLEMENTAIRES</b>	<b>Résultats</b>	<b>inférieure</b>	<b>supérieure</b>	<b>inférieure</b>	<b>supérieure</b>
Dispo. intérieur traitement	2 qualitatif				

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement 00238217)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.